

## АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для встановлення можливості його використання для укриття населення, як споруди подвійного призначення найпростішого укриття

«29» 11 2024 року

м. Чернівці

### Комісія у складі:

Сольський Богдан Іванович – заступник начальника – начальника відділу запобігання НС ЧРУ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області полковник служби ЦЗ  
Снакі Руслан Петрович – начальник сектору ювенальної привенції Чернівецького районного управління поліції  
Оларь Галина Миколаївна – заступник директора комунального закладу «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім.С.Воробкевича»  
Провела обстеження підвального приміщення першого навчального корпусу КЗ «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім.С.Воробкевича» розташованого за адресою: вул. Митрополита Гакмана, 3 - Головна, 58 м. Чернівці, з метою встановлення можливості для укриття населення, як найпростішого укриття.

### 1. Загальна характеристика об'єкта

Введення в експлуатацію будівлі 1 січня 1900 року  
Балансоутримувач Чернівецька обласна рада  
Код ЄДРПОУ 25074100  
Найменування об'єкта Комунальний заклад «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім.С.Воробкевича»  
Місцезнаходження юридичної особи Чернівці, вул. Митрополита Гакмана, 3 - Головна, 58  
Форма власності комунальна  
Розташування об'єкта на місцевості вбудовано, підвальне  
площею 59 кв.м  
основне функціональне призначення – здійснення освітньої діяльності  
висота приміщення – 2,30 м  
ширина дверних прорізів – 1х 220 м матеріал з якого виготовлені двері - деревина

### 2. За результатами проведеного огляду встановлено:

Загальний стан об'єкта: технічний – справний, працездатний  
санітарний задовільний  
Загальний стан приміщень для укриття чисті, сухі  
Кількість входів 2, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісами, не обладнано – павільйонами, засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  
Додаткові аварійні виходи – двері в сусіднє приміщення  
Стан систем вентиляції: природна вентиляція  
Стан системи водопостачання централізоване водопостачання та ємності для питної та технічної води  
Стан каналізаційної системи: передбачено  
санвузли – п'ять, душова – 1, умивальників - 6; стан санітарних приладів - задовільний  
Стан систем опалення є котельня з газовим опаленням  
Стан систем електропостачання та електроосвітлення система електропостачання у справному стані, електрообладнання заземлено  
Освітлення – природне, штучне (електроламп), резервне штучне (електрогенератори, ліхтарі, свічки)  
Стан систем зв'язку та оповіщення в наявності стаціонарна телефонна мережа  
Протипожежний стан:  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації корпус обладнаний автоматичною системою пожежогасіння  
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектований пожежний щит, ящик з піском, бочка з водою, вогнегасники  
Приміщення перебуває у задовільному санітарному та протипожежному стані  
Обладнано місцями для сидіння

### 3. Пропозиції комісії:

---

---

---

### 4. Висновок комісії:

**Підвальне приміщення**, площею 59 кв.м, розташоване за адресою Чернівці, вул. Митрополита Гакмана, 3 - Головна, 58

Рекомендовано (не рекомендовано, рекомендовано враховуючи пропозиції комісії) до використання для укриття населення, як найпростіше укриття в кількості 98 осіб.

Члени комісії: Заступник начальника – начальника відділу запобігання НС ЧРУ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області полковник <i>Решович Ірина Іванівна</i> інспектор ЧРУ по м. Чернівці	<i>[Signature]</i> Богдан СОЛЬСЬКИЙ
Начальник сектору ювенальної превенції Чернівецького районного управління поліції	<i>[Signature]</i> Руслан ЄНАКІ
Заступник директора з АГР КЗ ЧОФКМ	<i>[Signature]</i> Галина ОЛАРЬ

Балансоутримувач: Директор КЗ «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім.С.Воробкевича»	<i>[Signature]</i> Василь Бобик
« <u>29</u> » <u>11</u> 2024 року	